

АКТ

проверки системы передачи извещений пожарной тревоги от объектовой автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны с использованием СПИ ЦАСПИ

г. Кировск
(населенный пункт)

« 06 » октября 2022г.

Во исполнение требований статьи 37 «Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности» Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» об обязанности содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты организации (учреждения) комплексно проверена работоспособность автоматической пожарной сигнализации (АПС), абонентского устройства (АУ) и линий связи ЦАСПИ объекта № 689 наименование: ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат»

находящегося по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.24,

с участием представителей Сторон:


1. От объекта защиты: Горчакова К.С.-зам. директора по АХЧ, Юрченко Е.Ю.-зам. директора по безопасности.
2. От Ассоциации «Служба технической поддержки СПИ» Ведущий инженер СТП СПИ Клецов М.М. (на основании полномочий, представленных мониторинговой организацией).

Представители Сторон проверили работоспособность указанных систем и выполнение требования ч.7 ст.83 Федерального Закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» о выводе извещения о пожаре с объекта защиты в подразделение пожарной охраны через Централизованную автоматизированную систему передачи извещений (ЦАСПИ) путем формирования сигнала пожарной тревоги в пределах АПС.

В ходе проверки установлено:

1. Сведения сервиса «Личный кабинет» свидетельствуют об отсутствии замечаний по состоянию линий связи между объектом защиты и подразделением пожарной охраны.
2. Передача извещения о пожаре с объекта № 689 в подразделение пожарной охраны или орган управления им обеспечивается в автоматическом режиме, что подтверждается получением извещения о пожаре на АРМ ЦТ ЦАСПИ и АРМ ЦАСПИ ППО (ЦУКС, ДЧ, ПСЧ, ПЧ) в пределах установленного времени.
2. Замечаний по работе объектового АУ ЦАСПИ, содержанию карточки объекта в отчетном периоде не выявлено.
3. Акт составлен « 06 » октября 2022 г., в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон с признанием действительными факсимильных подписей представителей Сторон и печатей организаций.

Представители Сторон:

1. Заместитель директора по АХЧ  Горчакова К.С.
2. Заместитель директора по безопасности  Юрченко Е.Ю.
3. Ведущий инженер СТП СПИ  Клецов М.М.

