

Исх. № 2675-2-19-36
от «11» 12 2015

Отдел надзорной деятельности
Кировского района

Директору ГКОУ ЛО «Кировская
специальная школа-интернат»
Жуковой Ольге Михайловне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«11» декабря 2015 г.

г. Шлиссельбург, Ленинградская область
(город, село, район)

Я, государственный инспектор по пожарному надзору Кировского района инспектор
отдела надзорной деятельности Кировского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
лейтенант внутренней службы Вассель Екатерина Сергеевна,
(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 2-19-78-170 от «10» декабря 2015 г. о назначении
административного наказания в области пожарной безопасности и материалы на
должностное лицо – Директора ГКОУ ЛО «Кировская специальная школа-интернат»
Жукову Ольгу Михайловну,
(фамилия, имя, отчество виновного лица)

Зарегистрированная по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Маяковского, д. 7, кв. 60.
(адрес регистрации)

проживающая по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Маяковского, д. 7, кв. 60.
(адрес проживания)

Установил, что: «10» декабря 2015 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Запрудная, д. 1, директор ГКОУ ЛО «Кировская специальная школа-интернат» Жукова
Ольга Михайловна нарушила ФЗ №123 от 22.07.2008 г.; СП 1.13130.2009; СП 5.13130.2009;
ППР в РФ № 390,
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Двери с лестничной клетки в коридоры не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах (2 и 3 этажи)	ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7
2.	В спальнях помещениях № 4 и №2 допускается применение декоративно-отделочных материалов (обои на стенах) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 134 п. 7
3.	Двери эвакуационных выходов из	ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123-ФЗ; СП

	лестничных клеток на улицу открываются не по направлению выхода из здания (1 этаж)	1.13130.2009 п. 4.2.6
4.	Расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м	ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
5.	Демонтированы пожарные извещатели в помещениях квартиры, предусмотренные проектом	ППР в РФ № 390 п. 61; ст. ст. 4, 6 ФЗ №-123; СП 5.13130.2009
6.	Отсутствуют пожарные извещатели в 8 и 4в классах на 3-м этаже	ППР в РФ № 390 п. 61; ст. ст. 4, 6 ФЗ №-123; СП 5.13130.2009

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь статьями: 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей)

-в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо предоставить информацию должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность:

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Непринятие мер по устранению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда

(подпись и должность представителя)



Вассель Е.С.
(расшифровка подписи)

Представление получено _____ (дата, должность, подпись) _____ (Ф., И., О).

Представление направлено _____ (дата, № почтового отделения и № заказного письма)