

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1
Тел/факс: 448-72-40, 448-72-43
e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

Предписание № 2-19-71-181/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
для юридического лица ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат»

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области № 2-19-71-53 от «25» февраля 2019 г., в период с 11 ч 00 мин. «06» марта 2019 г. по 12 ч 00 мин. «06» марта 2019 г. и с 13 ч 00 мин. «26» марта 2019 г. по 14 ч 00 мин. «26» марта 2019 г. проведена плановая проверка начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней службы Гурой Сергеем Васильевичем, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 12

совместно с директором ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат» Жуковой О.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На остекленных дверях в школах должны отсутствовать защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ №123-ФЗ) ст. 2, 4, 6, СП 1.13130.2013 п. 8.2.6	01.03.2020	
2.	Кабинет трудов не отделен от помещения кладовой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ФЗ-123 ст. 2, 4, 6 ст. 88 п. 1	01.03.2020	
3.	Частично отсутствует	ФЗ-123 ст. 2, 4, 6, СНИП	01.08.2020	

	ограждение на кровле	2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п. 2.8 СП 4.13130.2013 п. 7.16		
4.	Спальные помещения класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не размещены в отдельно стоящем здании, либо не выделены в самостоятельный пожарный сектор при размещении в общественном помещении иного класса функциональной пожарной опасности (располагаются на 1-м этаже школы)	ФЗ-123 ст. 2, 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 5.2.2, 5.6.3	01.03.2020	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
майор внутренней службы Гура С.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«24» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Исучкова О.М.

Гура С.В.